

# 시험 성적서

## TEST REPORT

접수 번호: DGR1121008  
 신청 인: (주)경동세라믹 영업준  
 주 소: 경북 경주시 장동면 국당리 836  
 시 료 명: 광물질 도포 금속제 절판기와


접수 일자: 2011년 01월 21일

### 시험 결과

시험항목	단위	구분	결과	시험방법
겉모양	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004
내연성능	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004
표면 광물질 손실량	g	1	0.01	KS F 4751 : 2004
내산성	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004
내알칼리성	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004
내습성	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004
축전내후성시험(WS, 500 시간) 후-겉모양(변색, 균열, 부풀이 없을 것)	-	1	이상없음	KS F 4751 : 2004

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리

원본대조필



- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의로 시험한 결과이며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 2. 이 성적서는 한국건설생활환경시험연구원의 사전 서면동의없이 홍보선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없습니다.

담당 자: 박동현(053-557-6681)  
 문동철(041-667-9430)

2011년 04월 01일

한국건설생활환경시험연구원



( 대구경북지원, 주소: 대구광역시 달서구 죽전동 277-5, 전화번호: 053-557-6681, www.kcl.re.kr)

페이지 1/총 1



4A5C5EA4-A6A2-4946-A9F6-115FF8DB4736